

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СЛАВІНА»



09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Курсова, 40 офіс. 78

mail: slavina2009@ukr.net

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІП «СЛАВІНА»

О.Г. Скобля

«20» жовтня 2023 року



ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до учебного корпусу №1 ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» по вул. Незалежності, 66 в с. Маслівка Обухівського району Київської області

Об'єкт: Вхідна група та 1-й поверх учебного корпусу №1

Замовник: ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету, код ЕДРПОУ 36969901, в особі директора Паходич Н.М.

Відповідальний виконавець:



О.В. Разворський

Провідний експерт будівельний,

(кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 006679)

м. Біла Церква

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до учебового корпусу №1 ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» по вул. Незалежності, 66 в с. Маслівка Обухівського району Київської області

Відповідно до Декларації ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, затвердженого КМУ від 10.07.2019р. №635, концепції розвитку інклюзивного навчання, затвердженого наказом МОН України від 01.10.2010р. №912 та Положення про організацію інклюзивного навчання в коледжі, регламентовано надання освітніх, соціальних та інших послуг особам з інвалідністю.

Роботи з технічного обстеження на пристосування учебного корпусу №1 коледжу до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виконувались відповідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення», провідним експертом будівельним - Разворським Олександром Васильовичем (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 006679 від 29.12.2021р., виданого ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі»).

За результатами капітального ремонту по входній групі та на 1-му поверсі учебного корпусу №1, технічним обстеженням встановлено:

№№ п.п.	Вимоги по ДБН В.2.2 -40:2018	Опис елементів на відповідність ДБН В.2.2 -40:2018
1.	<p>5. ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДЛЯНКИ</p> <p>5.1 Входи і шляхи руху</p> <p>1.Вхід на територію слід обладнувати доступними елементами інформації про об'єкт.</p> <p>2-9. Необхідно передбачати умови безперешкодного пересування по території установи, поєднання шляхів з паркувальними місцями, застосовувати системи засобів орієнтації, ширина руху повинна бути не менше 1,8 м. Поздовжній уклон пішохідних доріжок не повинен перевищувати 1:20 (5%).</p> <p>10-11. На пішохідних шляхах руху встановлення колон, інформаційних стояків та дорожніх огорож не допускається. Вхідна площаадка будівлі повинна мати : навіс, водовідвід, поверхню із твердим нековзаючим покриттям та огороженою поручнями по усьому периметру.</p> <p>5.2 Відкриті сходи пішохідних шляхів</p>	<p>На вході (п.8.3.4) в будівлю дообладнується зовнішня тактильна таблиця з назвою об'єкта , годинами роботи</p> <p>Пішохідні шляхи пологі і їх покриття із тротуарної плитки доступне для пересування на кріслах колісних або з милицями. Паркувальне місце позначене дорожнім знаком .</p> <p>Перед сходами попереджуvalна наявна тактильна смуга ширину 0,4 м. Ширина пішохідних шляхів достатня.</p> <p>На шляхах руху відвідувачів відсутні перешкоди. Вхідна площаадка до корпусу має навіс з водовідвідом.</p> <p>Вхідна площаадка сходів огорожена поручнями по периметру.</p> <p>Зовнішні сходи продубльовані лівосто-</p>

	<p>1-3. Зовнішні сходи повинні повинні дублюватися пандусом. Сходи повинні бути рівними, суцільними, з підсходинками (лицьова вертикальна частина сходинки), із шорсткуватою поверхнею. Ширина маршів зовнішніх сходів допускається приймати не менше ніж 1,35 м. Верхня і нижня сходинки сходово-го маршу повинні контрастувати. Сходи повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7м і 0,9м.</p> <p>5.3 Відкритий пандус</p> <p>1-2. Уклон відкритого пандуса на шляху руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8% (1:12) Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м, за двобічним -1,8 м. Максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8 м. Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями. Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою.</p> <p>5.4 Паркувальні місця</p> <p>1. На відкритих автостоянках слід виділяти не менше ніж 10 % місць (але не < одного місяця) для транспорту осіб інвалідністю.</p> <p>Місця для паркування особисто-го автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю, рекомендується розміщувати поблизу входу до будівель і споруд, але не далі ніж 50 м.</p>	<p>роннім металевим пандусом згідно проекта.</p> <p>Зовнішні сходи виконані рівними, суцільними із шорсткою поверхнею плитки. Ширина сходинок достатня -менше ніж 0,4 м, та висоти підйомів сходинок задовільні - не перевищують більше ніж 0,12м.</p> <p>Верхня і нижня сходинки промарковані фарбою жовтого кольору в горизонтальних і вертикальних площинах.</p> <p>Сходи мають поручні з обох сторін на висоті 0,7 і 0,9м .</p> <p>Уклони трьох підйомів оновленого металевого пандуса відповідають нормативу - 8% (1:12).</p> <p>Ширина пандуса -1,35м. Зовнішній пандус обладнаний двосторонніми нормативними поручнями.</p> <p>Автостоянка для відвідувачів дообладнана дорожнім знаком і розміткою на одне парко-місце для транспорту осіб з інвалідністю.</p>
2.	<p>6. ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД</p> <p>6.1 Входи і шляхи руху до будівлі</p> <p>4-8. Вхідні двері повинні бути без порогів. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порога не повинна перевищувати 0,02 м. При цьому слід виконувати скоси/пандус не більше 0,3 м в довжину і уклоном максимально 8 % (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені.</p>	<p>Вхідні двостулкові двері мають робоче полотно шириною 0,9м.</p> <p>Двері без порогу.</p>
	<p>6.2 Горизонтальні комунікації</p>	

	<p>3. 1-7. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходову клітку має бути не менше ніж 0,9 м.</p> <p>Дверні прорізи в приміщенні не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги, якщо це не визначено технологічним призначенням приміщення.</p> <p>Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях у чистоті повинна бути не меншою:</p> <ul style="list-style-type: none"> -при русі в одному напрямку 1,5 м; -при зустрічному русі 1,8 м. <p>Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід приймати не менше ніж 1,2 м.</p> <p>Для опорядження приміщень не допускається застосовувати ворсові килими.</p>	<p>Ширина дверного прорізу вхідних дверей з тамбура у вестибюль відповідає вимозі по ширині робочого полотна дверей.</p> <p>Пороги прибрані -двері без порогів.</p> <p>Коридор і приміщення задовільняють нормативним параметрам для руху.</p> <p>Ворсові килими на підлозі не застосовуються.</p>
4.	<p>11. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ</p> <p><i>Санітарно-гігієнічні приміщення</i></p> <p>4-9. В усіх громадських будівлях і спорудах при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалети загального користування з універсальною кабіною.</p>	<p>Візуальна система засобів інформації в приміщеннях (таблички виділені контрастним кольором з дубляжем шрифтом Брайля) – дообладнуються.</p> <p>Освітленість приміщень відповідає вимогам ДБН.</p> <p>Санітарно-гігієнічні приміщення на 1-му поверсі доступне для МГН. Відновлена ширина дверей забезпечує заїзду крісла колісного та влаштована універсальна кабіна зі спеціальним обладнанням по інклузивності.</p>

Після повторного проведеного технічного обстеження вхідної групи будівлі та приміщень учбового корпусу №1, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Маслівка, вул. Незалежності, 66, де провадить освітню діяльність ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету», встановлено, що учбовий корпус №1 є доступним для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Доступність приміщень та будівлі учбового корпусу №1 ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету підтверджуються такими, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД».

Відповідальний виконавець:

Провідний експерт будівельний
(кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 006679)

Разворський О.В

